



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 25.03.2025 r.

OHK.9022.1.113.2025

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2024 r.

Nr OHK.41.W.2025

za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

dla miejscowości Redkowice – gmina Nowa Wieś Lęborska – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Redkowice”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2024 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Redkowice” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Redkowice” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzystają 274 osoby, a średnioroczna dobowo produkcja wody wynosi 32,30 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Redkowice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w aeratorze i filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odżelazianie, odmanganianie).

W 2024 r. pobrano 12 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 3 próbkach wykazała obecność 1 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody, w 1 próbce obecność enterokoków.

Zarządca wodociągu informował o prowadzonych działaniach naprawczych polegających na dezynfekcji ujęcia wody i zbiorników znajdujących się w hydroforni oraz płukaniu urządzeń wodociągowych. Każdorazowo po zakończeniu ww. działań pobierano dodatkowe próbki wody.

Z uwagi na obecność bakterii grupy coli poniżej 10 jtk/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia, jednocześnie informując konsumentów o jej jakości. Ponadto wszczął postępowanie administracyjne. Uzyskano poprawę jakości wody. Jednocześnie w badaniach dodatkowych stwierdzono obecność enterokoków. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku wydał decyzję w sprawie braku przydatności wody do spożycia wody. Ostatecznie uzyskano poprawę jakości wody. Decyzję zakończono.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku wydał decyzję w sprawie nałożenia opłat za kwestionowane badanie próbki wody pobranej w ramach nadzoru nad jakością wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2024 r. stwierdził, że wodociąg zaopatrujący miejscowość Redkowice, produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łęborku

Magdalena Grajewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
2. a/a