



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 25.03.2025 r.

OHK.9022.1.102.2025

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2024 r.

Nr OHK.30.W.2025

za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

dla miejscowości Janowice oraz miejscowości Rozgorze – gmina Nowa Wieś Lęborska – zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „Janowice”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2024 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu „Janowice” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Janowice” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 419 osób, a średnia dobową produkcja wody wynosi 35,52 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości Janowice oraz Rozgorze. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w hydroforach oraz filtracja z zastosowaniem dwóch filtrów (odżelazianie, odmanganianie).

W 2024 r. pobrano 12 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 1 próbce wykazała zarówno mętność powyżej zalecanej wartości oraz nieprawidłową barwę. Zarządca wodociągu przeprowadził płukanie urządzeń wodociągowych. Badania laboratoryjne dodatkowych próbek wody nie wykazały niezgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia.

W 2024 r. wpłynął wniosek o interwencję od mieszkańców w sprawie niewłaściwej jakości wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu. W związku z tym upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku dokonali poboru próbek wody w punktach zgodności wyznaczonych w sklepie w miejscowości Janowice oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Rozgorze. Ponadto tego samego dnia pobrano cztery próbki wody u osób skarżących w miejscowości Janowice i dwie w miejscowości Rozgorze. Badania u tych osób obejmowały zarówno zimną jak i ciepłą wodę. Upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku w czasie poboru dokonali dodatkowo organoleptycznej oceny zapachu i barwy. W wyniku badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z obu punktów zgodności w badanym zakresie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie woda w czasie poboru próbek wody w tych punktach była przejrzysta bez żadnego zapachu. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie analizy przedmiotowych wyników badań, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowości Janowice i Rozgorze.

W wyniku badań laboratoryjnych próbek wody pobranych u osób skarżących stwierdzono przekroczenia wartości żelaza, mętność powyżej zalecanej wartości oraz niepożądaną barwę. Ponadto w tych punktach laboratoryjnie stwierdzono zapach siarkowodoru w ciepłej wodzie. Zapach ten został także potwierdzony podczas poboru ww. próbek. Jednocześnie nie stwierdzono żadnego zapachu zarówno w wyniku badań laboratoryjnych jak i badań organoleptycznych w miejscu poboru w wodzie zimnej. W wyniku badań laboratoryjnych w jednym z punktów u osoby skarżącej w wodzie zimnej natomiast stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po 72h w 1 ml wody powyżej zalecanej wartości. Pozostałe parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne w tych badanych próbkach spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 2294). Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczą instalacji wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku stwierdził, że brak jest podstaw do prowadzenia dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto osoby te zostały poinformowane o wpływie przekroczeń wartości dopuszczalnych jakości wody na zdrowie oraz o działaniach, które należy podjąć w celu poprawy jakości wody w instalacji wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2024 r. stwierdził, że wodociąg zaopatrujący miejscowości Janowice i Rozgorze produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lęborku

Magdalena Grajewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
2. a/a